凡		例
記　号	名　称	備　考
	受　信　機	仕様注記参照
	火災通報装置	壁掛型，電話機能付，予備電源内蔵
	機器収容箱	埋込縦型　Ⓟ Ⓑ 収容
Ⓟ	Ｐ型発信機	1級，リング型表示灯（AC24V，LED）付
Ⓑ	火災警報ベル	ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ
Ω	終端抵抗	１０ＫΩ
S	光電式スポット型感知器	２種，非蓄積型
S	光電式スポット型感知器	２種，非蓄積型，小屋裏用
⊖	差動式スポット型感知器	２種
	定温式スポット型感知器	１種，７５℃，防水型
○。	定温式スポット型感知器	特種，６５℃
No	警戒区域番号	火災表示用
No	警戒区域番号	火災表示用，小屋裏用
——－－——	ケーブル配線	天井いんぺい
————	配管配線	いんぺい



設　備　系　統　図

注　記

1．受信機仕様
　1）Ｐ型１級、壁掛型、窓式、主音響（音声警報）・予備電源内蔵
　　蓄積式、自動断線警報機能付
　2）操作無効機能付
　3）カラーユニバーサルデザイン対応
　4）履歴リスト機能（1，０００件）
　5）表示内訳

　・火災表示　　２Ｌ　＋　３Ｌ（予備）＝　５Ｌ

　6）諸表示部（３Ｌ標準装備）

2．感知器はすべて確認灯付とする。

3．地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

4．リング型表示灯付発信機の参考外観図は下記とする。



5．特記なき、配管配線は下記とする。

（感知器）　————　ＡＥ０．９－　４Ｃ（ＰＦ１６）

ＡＥ；警報用ケーブル
ＨＰ；耐熱ケーブル
２重天井部分はケーブルころがし配線とする。

工事名	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所 一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号	管理者	設計者	担当者	図面名	図面No.
あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図		芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	自動火災報知設備 凡例・注記・系統図	S-1
備考	HOMEPAGE：WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL：info@hagaken.com TEL 048-722-6081　FAX 048-722-6082	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	縮尺 ————	