配 線 表

特記無き配管配線は下記による。

——//——	ＶＶＦ２．０－２Ｃ	
——//—\—	ＶＶＦ２．０－３Ｃ	１Ｃｱｰｽ
——//—\—	ＶＶＦ２．０－２Ｃ×２	１Ｃｱｰｽ
——//-//—\—	ＶＶＦ２．０－２Ｃ＋３Ｃ	１Ｃｱｰｽ
CV5.5□ ——//—\—	ＣＶ　５．５□－３Ｃ	１Ｃｱｰｽ
——//—\—	ＦＰ　２．０－３Ｃ	１Ｃｱｰｽ

註記：第一ボックス迄は２．０とする。
コンセント回路は、全て２．０とする。
乗数に　2.0と示してある場合も同様とする。

防火区画　貫通部分は大臣認定工法にて通線を行うこと。



平　面　図　S=1/100

工事名	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	図面No.
あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図	一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号	芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ・動力設備平面図	E- 6
備考	HOMEPAGE : WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL : info@hagaken.com TEL 048-722-6081 FAX 048-722-6082	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	縮尺 1／100	